

KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Bezeichnung Denominazione	Eigenverwaltung B.N.R. Matsch		
Standort Gebäude Ubicazione edificio	Matsch - Kuhalm Matsch - Kuhalm	Katastralgemeinde Comune catastale	Matsch Mazia
Gemeinde Comune	39024 Mals 39024 Malles Venosta	Bauparzelle Particella edificiale	336
Projektant Progettista		Gebäudeteil Parte dell'edificio	
Bemerkungen Osservazioni			



Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

Der Direktor il Direttore
Ulrich Santa

KlimaHaus Klasse Classe CasaClima	Effizienz Gebäudehülle Efficienza involucro	Gesamteffizienz Efficienza complessiva	Nachhaltigkeit Sostenibilità
GOLD			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G	165 kWh/m²a	251 kg CO₂/m²a	

Klimazone Zona climatica	F	Heizgradtage [HGT] GradiGiorno di riscaldamento [GG]	4011
Beheiztes Bruttovolumen [V] Volume lordo riscaldato [V]	762 m³	Nettogeschossfläche [NGF] Superficie netta riscaldata [SNR]	102 m²
Fläche der wärmeabgebenden Gebäudehülle [A] Superficie lorda disperdente dell'involucro [S]	686 m²	Verhältnis Gebäudehülle / Volumen [A/V] Fattore di forma [S/V]	0.90
Mittlerer U-Wert der Gebäudehülle [U _m] Trasmittanza media dell'involucro [U _m]	0.76 W/m²K	Gebäudetyp Destinazione d'uso	E.1 Hotel, Pension, Gasthaus Hotel, Pensione, Albergo



KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Effizienz der Gebäudehülle – Efficienza dell'involucro

Standort des Gebäudes Ubicazione dell'edificio	Standard KlimaHaus Standard CasaClima	Gemeinde Comune
Heizlast des Gebäudes [P _{tot}] Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edificio [P _{tot}]	8 kW	Mals Malles Venosta
Heizwärmebedarf bezogen auf die Nettogeschossfläche [H _{WB} _{NGF}] Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [FCR _{SNR}]	165 kWh/m²a	11 kWh
Energieeffizienzklasse der Gebäudehülle Classe di efficienza energetica dell'involucro dell'edificio	G	

Gesamtenergieeffizienz – Efficienza energetica complessiva

Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	71390 kWh/a
Primärenergiebedarf Warmwasser – Fabbisogno di energia primaria per acqua calda	4133 kWh/a
Primärenergiebedarf Kühlung – Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento	- kWh/a
Primärenergiebedarf Beleuchtung – Fabbisogno di energia primaria per illuminazione	1299 kWh/a
Primärenergiebedarf Hilfsenergie – Fabbisogno di energia primaria per energia ausiliaria	459 kWh/a
Gesamtprimärenergiebedarf – Fabbisogno di energia primaria globale	77281 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz – Efficienza complessiva	758 kWh/m²a
Spezifische CO ₂ Emissionen – Emissioni specifiche di CO ₂	251 kg/m²a
Spezifischer Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento	700 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebäudes Classe di efficienza complessiva dell'edificio	G

Regenerative Energien – Fonti rinnovabili

Abdeckung Warmwasserbedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria	19 %
Abdeckung Gesamtprimärenergiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale	19 %

Anlagendaten – Specifiche degli impianti

Anlagentyp Tipologia impianto	Energieerzeugung Produzione di energia	Thermische Leistung Potenza termica (KW)	Energieträger Vettore energetico	Abgabesystem Sistema di emissione
Heizung - Riscaldamento	Elektrisch Elettrica	11	Elektrische Energie Energia elettrica	Radiatoren Radiatori
Kühlung - Raffrescamento				
Warmwasser - Acqua calda sanitaria	Elektrisch Elettrico			
Lüftung - Ventilazione	Natürliche Belüftung Ventilazione naturale			
Primärenergetischer saisonaler Nutzungsgrad Heizung (η _H) Efficienza media stagionale impianto di climatizzazione invernale (η _H)		Primärenergetischer saisonaler Nutzungsgrad Warmwasser (η _W) Efficienza media stagionale imp. di produzione dell'acqua calda (η _W)		
28 %		32 %		

Energetische Verbesserungsempfehlungen – Raccomandazioni per il miglioramento energetico

Optimierung der Gebäudetechnik (Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser- oder Stromerzeugung) durch regelmäßige Wartung der Anlagen.	Optimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti.
--	--

Rechtliche Hinweise und weitere Informationen finden Sie auf
Riferimenti normativi e ulteriori informazioni si trovano su

www.klimahausagentur.it
www.agenziacasaclima.it

